

창원시학습관 상반기 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	한국통신대학교 경남지역대학 및 시학습관 1개소 3종시설물 정기안전점검 용역		점검기간	2026년 05월 15일 ~ 2026년 06월 16일	
관리주체명	한국방송통신대학교		대표자	고성환	
공동수급	독자수행		계약방법	수의계약	
시설물구분	건축물		종류	다중이용 건축물	종별 제3종
준공일	1998년 10월 12일		점검금액(천원)	1,250	안전등급 A등급(9.12)
시설물위치	경상남도 창원시 마산합포구 드림베이대로 54		시설물규모	· 연면적 : 3,435.5㎡ · 층 수 : 지하1층/지상4층	
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	· 시설물의 안전에 우려될 만한 중대결함은 발견되지 않음				
점검 주요결과	· 안전등급 평가 기준에 따라 평가를 실시한 결과, 안전에 문제가 없는 상태로 발생한 결함은 미관상 보수가 필요한 것으로 평가되었다. · 공중이 이용하는 시설은 경미한 손상이 있는 상태로 내구성 및 기능성 저하를 방지하기 위하여 지속적인 관찰이 필요할 것으로 사료된다.				
주요 보수보강	· 천장보 균열 → 표면처리공법				
	· 천장슬래브 망상균열 → 표면처리공법				
	· 테두리보 미장박리 → 단면복구공법(무근)				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명		과업 참여기간		기술등급
책임기술자	안 상 정		2026년 05월 15일 ~ 2026년 06월 16일		중 급 기 술 인
참여기술자	박 정 용				초 급 기 술 인
	이 홍 주				중 급 기 술 인
	심 규 성				초 급 기 술 인
	박 경 민				초 급 기 술 인
	장 홍 비				초 급 기 술 인
	김 나 현				초 급 기 술 인
라. 참고사항					
· 차기 정기안전점검에서의 중점 점검 부위 등 : 천장보 균열, 미장박리 등					
· 정밀안전점검(긴급안전점검) 또는 정밀안전진단 실시 여부 등에 관한 사항 : 해당사항 없음					